

Извештај број 612-22-108/08. страна 1 од укупно 1 страна.



**УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ**  
**МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ**  
**ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО**  
**ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТЕРМОТЕХНИКУ,**  
**ТЕРМОЕНЕРГЕТИКУ И ПРОЦЕСНУ ТЕХНИКУ**  
18000 Ниш, ул. А. Медведева бр. 14, тел/факс 018/588-199  
тел. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - руководилац Завода  
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.yu

## **СТРУЧНИ НАЛАЗ**

### **Бр. 612-22-108/08**

**Испитивање алуминијумског радијатора**  
**модел VOX,**  
**тип VOX 350**

**Наручилац:** "P.V.F. Traders d.o.o." – Београд, Водовска 158

Испитивања су извршена у складу са стандардом JUS M.E6.083, и коришћењем стандарда JUS M.E5.100, JUS M.E6.040, JUS M.E6.071, JUS M.E6.080, JUS M.E6.081 и JUS M.E6.082:

Алуминијумски радијатор тип VOX 350, доставио наручилац 03.06.2008. године. Висина чланка 440 мм, растојање прикључака 350 мм, ширина чланка 80 мм, дебљина чланка 95 мм.

<b>Називна топлотна снага чланка</b>	<b>120 W</b>
<b>Коефицијент топлотне снаге чланка, B</b>	<b>0,62295</b>
<b>Експонент топлотне снаге, n</b>	<b>1,28441</b>

Резултати испитивања се односе само на испитане узорке. Овај извештај о испитивању се сме умножавати искључиво у целини и само уз писмено одобрење руководиоца лабораторије

Ниш, 04.06.2008 год.

Руководилац  
Лабораторије

**др Мића Вукић, доцент**



Руководилац  
Завода за машинско инжењерство

**проф. др Томислав Петровић**