

## UVERENJE O KONTROLISANJU

T 0632

Broj uverenja

<b>Predmet kontrolisanja:</b>	METALNA RUČNA ZAPORNA KUGLASTA SLAVINA ZA UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE
<b>Vrsta kontrolisanja:</b>	Kontrolisanje tipa novog proizvoda
<b>Naručilac kontrolisanja:</b>	TIEMME Raccorderie S.p.A, Castegnato (BS), Italija
<b>Proizvodjač:</b>	TIEMME Raccorderie S.p.A, Castegnato (BS), Italija
<b>Tip, serija proizvoda:</b>	TIEMME URAGANO 22z,z <sub>1</sub> G070x <sub>1</sub> (z,z <sub>1</sub> =00,20,21; x <sub>1</sub> =4,5,6,7,8,9)
<b>Tehničke karakteristike:</b>	Metalna ručna zaporna kuglasta slavina za unutrašnje gasne instalacije URAGANO 22z,z <sub>1</sub> G070x <sub>1</sub> obuhvata tri modela (z,z <sub>1</sub> =00) – sa jednokrakom ručicom za rukovanje i obostrano unutrašnjim navojem prema ISO 7-1 (R <sub>p</sub> /R <sub>p</sub> ) u nazivnim veličinama od DN 15 (1/2") do DN 50 (2"), (z,z <sub>1</sub> =20) sa dvokrakom (leptir) ručicom za rukovanje i obostrano unutrašnjim navojem prema ISO 7-1 (R <sub>p</sub> /R <sub>p</sub> ) u nazivnim veličinama od DN 15 (1/2") do DN 25 (1") i (z,z <sub>1</sub> =21) sa dvokrakom (leptir) ručicom za rukovanje sa priključcima sa unutrašnjim i spoljnim navojem prema ISO 7-1 (R <sub>p</sub> /R) u nazivnim veličinama od DN 15 (1/2") do DN 25 (1"). Proizvod se primenjuje kao zaporni organ sa punim otvorom na unutrašnjim gasnim instalacijama za gasovita goriva 2HL ili 3B/P sa najvećim radnim pritiskom do 4 bar. Radna temperatura kuglaste slavine je od - 20 do + 60 °C.
<b>Dokumentacija za kontrolisanje:</b> (Dokumentacija iz predmet kontrolisanja i Izveštaji o ispitivanju)	- Kataloški materijal proizvođača - Dokumentacija o proizvodu; - Izveštaj o ispitivanju CGT-LAB broj T 0632.
<b>Referentni dokumenti:</b>	JUS M.CS.452:1992
<b>Izveštaj o kontrolisanju:</b>	Uverenje se izdaje na osnovu izveštaja o kontrolisanju br. T 0632
<b>Nalaz kontrolisanja:</b> (Utvrđivanje usaglašenosti sa referentnim dokumentom)	Na osnovu Izveštaja o kontrolisanju broj T 0632 izjavljujemo da je metalna ručna zaporna kuglasta slavina za unutrašnje gasne instalacije TIEMME URAGANO 22z,z <sub>1</sub> G070x <sub>1</sub> ; (z,z <sub>1</sub> =00,20,21; x <sub>1</sub> =4,5,6,7,8,9) usaglašena sa gore navedenim referentnim dokumentom i da se može namenski koristiti ako se instalira i koristi saglasno propisima.

Beograd 22.06.2006.g

(Mesto, datum)

RUKOVODILAC  
CENTRA ZA GASNU TEHNIKU

mr. Vlada Buljak, dipl.maš.ing.

  
(ime i prezime)

## OBIM KONTROLISANJA

T 0632

Broj uverenja

Tip, serija proizvoda: TIEMME URAGANO 22z,z<sub>2</sub>G070x<sub>1</sub>  
(z,z<sub>2</sub>=00,20,21; x<sub>1</sub>=4,5,6,7,8,9)

Definicija obima: Tip novog proizvoda

Identifikacija obima:

- TIEMME Proizvođač i naziv pod kojim proizvod nastupa na tržištu (robna marka)
- URAGANO Naziv tipa kuglaste slavine sa punim otvorom
- 22z,z<sub>2</sub> Oznaka tipa pri čemu su (z,z<sub>2</sub>=00,20,21) oznake modela s obzirom na vrstu ručice za rukovanje i vrstu priključaka (obostrano unutrašnji navoj ili kombinacija spoljnog i unutrašnjeg navoja)
- G070x<sub>1</sub> Oznaka modela koja uključuje i oznaku nazivne veličine (x<sub>1</sub>=4,5,6,7,8,9): priključna mera od DN 15 (1/2") do DN 50 (2") sa cevnim navojem prema ISO 7-1.

Izvršeno kontrolisanje se odnosi na :

Tip proizvoda				Tehničke karakteristike proizvoda u okviru tipa			
Naziv proizvođača	Naziv tipa	Oznaka tipa	Oznaka modela	Navojni priključak		Radni pritisak	Opseg radnih temperatura
TIEMME	URAGANO	22z,z <sub>2</sub>	G070x <sub>1</sub>	prvi priključak	drugi priključak	bar	°C
TIEMME	URAGANO	2200	G0704	Unutrašnji ISO 7-1 Rp 1/2"	Unutrašnji ISO 7-1 Rp 1/2"	do 4	od - 20 do + 60
			G0705	Unutrašnji ISO 7-1 Rp 3/4"	Unutrašnji ISO 7-1 Rp 3/4"		
			G0706	Unutrašnji ISO 7-1 Rp 1"	Unutrašnji ISO 7-1 Rp 1"		
			G0707	Unutrašnji ISO 7-1 Rp 1 1/4"	Unutrašnji ISO 7-1 Rp 1 1/4"		
			G0708	Unutrašnji ISO 7-1 Rp 1 1/2"	Unutrašnji ISO 7-1 Rp 1 1/2"		
			G0709	Unutrašnji ISO 7-1 Rp 2"	Unutrašnji ISO 7-1 Rp 2"		
		2220	G0704	Unutrašnji ISO 7-1 Rp 1/2"	Unutrašnji ISO 7-1 Rp 1/2"		
			G0705	Unutrašnji ISO 7-1 Rp 3/4"	Unutrašnji ISO 7-1 Rp 3/4"		
			G0706	Unutrašnji ISO 7-1 Rp 1"	Unutrašnji ISO 7-1 Rp 1"		
		2221	G0704	Spoljni ISO 7-1 R 1/2"	Unutrašnji ISO 7-1 Rp 1/2"		
			G0705	Spoljni ISO 7-1 R 3/4"	Unutrašnji ISO 7-1 Rp 3/4"		
			G0706	Spoljni ISO 7-1 R 1"	Unutrašnji ISO 7-1 Rp 1"		

Izveštaj o kontrolisanju: Obim kontrolisanja na osnovu Izveštaja o kontrolisanju br. T 0632