



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТЕРМОТЕХНИКУ,
ТЕРМОЕНЕРГЕТИКУ И ПРОЦЕСНУ ТЕХНИКУ
18000 Ниш, ул. А. Медведева бр. 14, тел/факс 018/588-199
тел. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - руководилац Завода
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

СТРУЧНИ НАЛАЗ

Бр. 612-22-97/10

ИСПИТИВАЊЕ ЕКСПАНЗИОНИХ ПОСУДА СА МЕМБРАНОМ

серије В/М 12 – 24 I

Производ: **ЕКСПАНЗИОНЕ ПОСУДЕ СА МЕМБРАНОМ**
серије В/М 12 – 24 I (запремина 12, 18 и 24 l).

Произвођач: **DUKLA Trutnov, s.r.o., Elektrarenska 322,**
541 03 Trutnov 3, Czech Republic

Наручилац: **P.V.F. Traders d.o.o., 11147 Београд, Водоводска 158**

Метод испитивања: Извршено је:
- провера димензија експанзионих посуда и
- испитивања експанзионих посуда на притисак
према стандардима SRPS M.E2.200 i SRPS M.E2.201.

Резултати испитивања: **Максимални радни притисак:**

за серију В	3 bara
за серију М	6 bara
Радна температура	- 10 °C do 110 °C

Резултати испитивања се односе само на испитане узорке.
Овај стручни налаз се сме умножавати искључиво у целини са извештајем о испитивању.

Ниш, 17.05.2010 год.

Руководилац
испитивања

проф. др Бранислав Стојановић



Руководилац
Завода за машинско инжењерство

проф. др Драган Милчић