



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТЕРМОТЕХНИКУ,
ТЕРМОЕНЕРГЕТИКУ И ПРОЦЕСНУ ТЕХНИКУ

18000 Ниш, ул. А. Медведева бр. 14, тел/факс 018/588-199
тел. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - руководилац Завода
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

СТРУЧНИ НАЛАЗ
Бр. 612-22-98/10

ИСПИТИВАЊЕ ЕКСПАНЗИОНИХ ПОСУДА СА МЕМБРАНОМ
серије В/М 35 – 110 I

- Производ:** ЕКСПАНЗИОНЕ ПОСУДЕ СА МЕМБРАНОМ
серије В/М 35 – 110 I (запремина 35, 50, 80 и 110 l).
- Произвођач:** DUKLA Trutnov, s.r.o., Elektrarenska 322,
541 03 Trutnov 3, Czech Republic
- Наручилац:** P.V.F. Traders d.o.o., 11147 Београд, Водоводска 158
- Метод испитивања:** Извршено је:
- провера димензија експанзионих посуда и
- испитивања експанзионих посуда на притисак
према стандардима SRPS M.E2.200 i SRPS M.E2.201.
- Резултати испитивања:** **Максимални радни притисак:**
- | | |
|-------------------|-------------------|
| за серију В | 3 bara |
| за серију М | 6 bara |
| Радна температура | - 10 °C do 110 °C |

Резултати испитивања се односе само на испитане узорке.
Овај стручни налаз се сме умножавати искључиво у целини са извештајем о испитивању.

Ниш, 17.05.2010 год.

Руководилац
испитивања

проф. др Бранислав Стојановић



Руководилац
Завода за машинско инжењерство

проф. др Драган Милчић