

UVERENJE O IZVRŠENOM TIPSKOM ISPITIVANJU

T 0406

Broj uverenja

Proizvod GASNI KOMBINOVANI GREJAČ VODE (ZIDNI)
Proizvodjač "SIME" S.p.A. Legnago (VR), Italija
Naručilac ispitivanja "SIME" S.p.A. Legnago (VR), Italija;
uvoznik: "PVF Traders" d.o.o., Vodovodska 158, Beograd, Srbija
Tip SIME Format.zip x_1, x_2 OF ($x_1, x_2 = 25, 30$)
vrsta B_{11BS} kat. II_{2H3B7}

Tehnički opis

Gasni kombinovani grejač vode (zidni) tip SIME Format.zip x_1, x_2 OF obuhvata dva modela ($x_1, x_2 = 25, 30$) sa nazivnim toplotnim opterećenjima od 10,8+25,8 kW i 13,5+31,6 kW odnosno sa max. toplotnim snagama 23,5 i 28,8 kW. Gorivo je prirodni gas G 20 ili tečni naftni gas G30/31. Prelazak na drugu grupu gasa zahteva promenu delova i podešavanje. Aparat uzima potreban vazduh za sagorevanje iz prostorije, a odvod sagorelih gasova se vrši priključenjem na dimnjak (postoji osetnik sagorelih gasova). Kombinovani grejač je namenjen za zagrevanje vode za grejanje ($t=40+80^{\circ}\text{C}$, $p_{\text{max}}=3$ bar) i za protočno zagrevanje sanitarne vode ($t=30+60^{\circ}\text{C}$, $p_{\text{max}}=7$ bar). Potrebno napajanje iz električne mreže je 230 V 50 Hz.

Priložena dokumentacija

- Prospekti materijal;
- Uputstvo za instaliranje;
- Dokumentacija o proizvodu (crtež i ugradjeni delovi);
- CE sertifikat proizvoda.

Standardi za ispitivanje

EN 297, EN 625

Izveštaj o ispitivanju

Ovo uverenje se izdaje na osnovu izveštaja o ispitivanju br. **T 0406**

Mišljenje

Na osnovu izveštaja o ispitivanju tipa broj T 0406 izjavljujemo da ispitani gasni kombinovani grejač vode – zidni tip SIME Format.zip x_1, x_2 OF zadovoljava zahteve gore navedenih standarda i da se može bezbedno koristiti, ako se instalira saglasno propisima i uputstvu za ugradnju.

Beograd, 05.05.2004.g.

(Mesto, datum)

**TEHNIČKI RUKOVODILAC
LABORATORIJE**

mr. Vladeta Buljak, dipl. ing.

(Ime i potpis)

PREGLED PROIZVODA U OKVIRU TIP A

T 0406

Broj uverenja

Oznaka tipa SIME Format.zip x_1, x_2 OF

Pregled oznaka

SIME Naziv pod kojim proizvod nastupa na tržištu (brand name)
 Format.zip Osnovna oznaka tipa
 x_1, x_2 Nazivna veličina aparata ($x_1, x_2 = 25, 30$)
 OF Dopunska oznaka vrste gasnog uređaja (sa priključenjem na dimnjak i ugrađenim osetnikom sagorelih gasova: B_{11BS})

Ispitivanje gasnog kombinovanog grejača vode tip SIME Format.zip x_1, x_2 OF obuhvata proizvode:

Naziv (brand name)	Osnovna oznaka tipa	Oznaka nazivne veličine i vrste		Toplotno opterećenje u kW		Toplotna snaga u kW		Priključni pritisak gasa u mbar	
		x_1, x_2	OF	min	max	min	max	za 2H (G20)	za 3B/P (G30/31)
SIME	Format.zip	25	OF	10,8	25,8	9,4	23,5	20	28÷30/37
SIME	Format.zip	30	OF	13,5	31,6	11,9	28,8	20	28÷30/37

Izveštaj o ispitivanju

Ovaj pregled se izdaje na osnovu izveštaja o ispitivanju br. T 0406

LABORATORIJA ZA GASNU TEHNIKU