



UNIVERZITET U NIŠU
INSTITUT ZA MAŠINSTVO MAŠINSKOG FAKULTETA
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU I TERMOENERGETIKU
Beogradska 14, 18000 Niš, Tel./Fax: (018) 49-570, Fax: (018) 352-780

NARUČILAC ISPITIVANJA:	"P.V.F. TRADERS" d.o.o. - Beograd
UREĐAJ:	SUŠAČ PEŠKIRA
PRIZVOĐAČ:	COSKUNOZ- TURSKA
MODEL:	"STARPAN"
TIP:	500x1000
GODINA PROIZVODNJE:	2002.

TEHNIČKI PODACI

ŠIRINA SUŠAČA PEŠKIRA:	500 mm
VISINA SUŠAČA PEŠKIRA:	1000 mm
NAZIVNA TOPLOTNA SNAGA SUŠAČA PEŠKIRA:	633 W
NOMINALNI PROTOK VODE:	$7,55 \cdot 10^{-3}$ kg/s
KOEFICIJENT TOPLOTNE SNAGE, B:	3,505
EKSPONENT TOPLOTNE SNAGE, n:	1,269

Na osnovu izvršenih ispitivanja u skladu sa JUS M.E5.100, JUS M.E6.040, JUS M.E6.071, JUS M.E6.080, JUS M.E6.081, JUS M.E6.082 i JUS M.E6.083 i provere usaglašenosti tehničkih podataka sa dokumentacijom izdaje se:

UVERENJE

Br. 69

za

SUŠAČ PEŠKIRA "STARPAN"

TIP 500x1000

Sastavni deo ovog uverenja o kvalitetu je:

- ♦ stručni nalaz broj 69/1 koji sadrži podatke o pregledu i ispitivanju,
- ♦ tehnička dokumentacija o proizvodu.

Niš, 06.08.2002. god.

RUKOVODILAC ISPITIVANJA

Dr. Branislav Stojanović
dr Branislav Stojanović, docent



DIREKTOR INSTITUTA ZA MAŠINSTVO

Dr. Mladen Stojiljković
dr Mladen Stojiljković, van. prof.