DUYAR

QUALITY CERTIFICATE
EN 10204 / 3.1

REPORT NO	*1024/2017*
DATE	*20.10.2017*
CLIENT	*P.V.F.TRADERS D.O.O.*

NAME OF PRODUCT

TYPE OF VALVE	*CHECK VALVE WITH SPRING*
NOMINAL DIAMETER (DN) mm	*DN 100 DN 100 DN 065*
NOMINAL PRESSURE (PN) bar	*PN 16*
STANDARD / DESIGN	*TS EN 12334*
END CONNECTION	*TS EN 1092-2*
QUANTITY	*19*

Nominal Diameter	QUANTITY	Nominal Diameter	QUANTITY
DN 100	*4 PCS*		
DN 100	*10 PCS*		
DN 065	*5 PCS*		

SPECIFICATION OF MATERIALS

Body	*EN JL 1040 (GG 25)*	Seat	*AISI 304 (Stainless Steel)*
Bonnet	*EN JL 1040 (GG 25)*	Gasket	*Klingeit*
Spring	*AISI 302 (Stainless Steel)*		
Stem DN125..300	*AISI 302 (Stainless Steel)*		
Stem DN15..100	*EN JL 1040 (GG 25)*		
Disc	*AISI 420 (Stainless Steel)*		

TEST CONDITIONS

TEST LIQUID	WATER
BODY TEST	24 BAR
LEAKAGE TEST	18 BAR
TEST STANDART NO	TS EN 12266-1

TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS

C	Mn	Si	P	S	Zn
3,1	0,53	2,07	0,04	0,043	39,41

CONTROL FOR DISPATCH

INSIDE CLEANING	OK
PAINTING&COLOR	BLUE
END COVER	OK
MARKING	OK

DUYAR VANA MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş.
Osmangazi Mh. 2653 Sk. No:7/1 Kıraç-Esenyurt / İST.
Tel: 0212 444 82 62 Fax: 0212 355 07 47
Marmara Kurumlar V.D.: 320 003 9012
Mersis No: 0320003901200011

INSPECTOR / Tamer SOYDAN

QUALITY ASSURANCE MANAGER / Gökhan BAŞMAN

DVF 20-047