DUYAR

QUALITY CERTIFICATE
EN 10204 / 3.1

REPORT NO	*666/2016*
DATE	*12.12.2016*
CLIENT	*P.V.F.TRADERS D.O.O.*

NAME OF PRODUCT

TYPE OF VALVE	*METAL SEATED GATE VALVE*
NOMINAL DIAMETER (DN) mm	*DN 080*
NOMINAL PRESSURE (PN) bar	*PN 16*
STANDARD / DESIGN	*TS EN 1171*
END CONNECTION	*BS EN 1092-2*
QUANTITY	*2*

Nominal Diameter	QUANTITY	Nominal Diameter	QUANTITY
DN 080	*2 PCS*		

SPECIFICATION OF MATERIALS

Body	*EN JL 1040 (GG 25)*	Gasket	*EPDM*
Bonnet	*EN JL 1040 (GG 25)*		
Handwheel	*EN JL 1040 (GG 25)*		
Wedge	*EN JL 1040 (GG 25)*		
Stem	*AISI 420 (STAINLESS STEEL)*		
Seats	*CuZn40Pb2 (BRASS)*		

TEST CONDITIONS

TEST LIQUID	WATER
BODY TEST	24 BAR
LEAKAGE TEST	18 BAR
TEST STANDART NO	TS EN 12266-1

TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS

C	Mn	Si	P	S
3,12	0,48	2,08	0,05	0,042

CONTROL FOR DISPATCH

INSIDE CLEANING	OK
PAINTING&COLOR	BLACK
END COVER	OK
MARKING	OK

DUYAR
DUYAR VANA MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş.
Uğur Mumcu Mh. 2347 Sk. No:7/A Sultangazi/IST.
Tel: 0212 668 18 08 (Pbx) Fax: 0212 594 23 65
Halic Kurumlar V.D.: 320 003 9012
Mersis No: 0320003901200011

INSPECTOR / Tamer SOYDAN

QUALITY ASSURANCE MANAGER / Gökhan BAŞMAN

DVF 20-047