DUYAR

QUALITY CERTIFICATE EN 10204 / 3.1	REPORT NO	814/2018
	DATE	12.01.2018
	CLIENT	P.V.F.TRADERS D.O.O.

NAME OF PRODUCT

TYPE OF VALVE	METAL SEATED GATE VALVE
NOMINAL DIAMETER (DN) mm	DN 100 DN 250
NOMINAL PRESSURE (PN) bar	PN 16
STANDARD / DESIGN	TS EN 1171
END CONNECTION	BS EN 1092-2
QUANTITY	16

Nominal Diameter	QUANTITY	Nominal Diameter	QUANTITY
DN 100	13 PCS		
DN 250	3 PCS		

SPECIFICATION OF MATERIALS

Body	EN JL 1040 (GG 25)	Gasket	EPDM
Bonnet	EN JL 1040 (GG 25)		
Handwheel	EN JL 1040 (GG 25)		
Wedge	EN JL 1040 (GG 25)		
Stem	AISI 420 (STAINLESS STEEL)		
Seats	CuZn40Pb2 (BRASS)		

TEST CONDITIONS

TEST LIQUID	WATER
BODY TEST	24 BAR
LEAKAGE TEST	18 BAR
TEST STANDART NO	TS EN 12266-1

TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS

C	Mn	Si	P	S
3,12	0,48	2,08	0,05	0,042

INSIDE CLEANING	
PAINTING&COLOR	OK
END COVER	BLUE
MARKING	OK

INSPECTOR / Tamer SOYDAN

QUALITY ASSURANCE MANAGER / Gökhan BAŞMAN

DUYAR VANA MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş.
Osmangazi Mh. 2653 Sk. No:7/1 Kıraç-Esenyurt / İST.
Tel: 0212 444 82 62 Fax: 0212 355 07 47
Marmara Kurumlar V.D.: 320 003 9012

DVF 20-047