DUYAR

QUALITY CERTIFICATE EN 10204 / 3.1	REPORT NO	
	DATE	*23.11.2017*
	CLIENT	*P.V.F.TRADERS D.O.O.*

NAME OF PRODUCT

TYPE OF VALVE	*GLOBE VALVE*
NOMINAL DIAMETER (DN) mm	*DN 020 DN 080*
NOMINAL PRESSURE (PN) bar	*PN 16*
STANDARD / DESIGN	*TS EN 13789*
END CONNECTION	*TS EN 1092-2*
QUANTITY	*28*

Nominal Diameter	QUANTITY	Nominal Diameter	QUANTITY
DN 020	*20 PCS*		
DN 080	*8 PCS*		

SPECIFICATION OF MATERIALS

Body	*EN JL 1040 (GG 25)*	Packing	*GRAFİT (GRAPHITE)*
Flange	*EN JL 1040 (GG 25)*	Packing Gland	*CuZn40Pb2 (BRASS)*
Handwheel	*EN JL 1040 (GG 25)*	Gasket	*KLINGERIT*
Stem	*AISI 420 (STAINLESS STEEL)*		
Disc	*AISI 420 (STAINLESS STEEL)*		
Seat	*AISI 304 (STAINLESS STEEL)*		

TEST CONDITIONS

TEST LIQUID	WATER
BODY TEST	24 BAR
LEAKAGE TEST	18 BAR
TEST STANDART NO	TS EN 12266-1

TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS

C	Mn	Si	P	S
3,12	0,56	2,1	0,041	0,043

INSIDE CLEANING	
PAINTING&COLOR	OK
END COVER	BLUE
MARKING	OK

DUYAR
DUYAR VANA MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş.
Osmangazi Mh. 2653 Sk. No:7/1 Kiraç-Esenyurt / İST.
Tel: 0212 444 82 62 Fax: 0212 355 07 47
Marmara Kurumlar V.D.: 320 003 9012
Mersis No. 0320003901200011

INSPECTOR /

QUALITY ASSURANCE MANAGER / Gökhan BAŞMAN

DVF 20-047