DUYAR

QUALITY CERTIFICATE EN 10204 / 3.1	REPORT NO	1024/2017
	DATE	10.11.2017
	CLIENT	P.V.F.TRADERS D.O.O.

NAME OF PRODUCT

TYPE OF VALVE	RESILIENT SEATED GATE VALVE
NOMINAL DIAMETER (DN) mm	DN 200
NOMINAL PRESSURE (PN) bar	PN 16
STANDARD / DESIGN	TS EN 1171
END CONNECTION	BE EN 1092-2
QUANTITY	5

Nominal Diameter	QUANTITY	Nominal Diameter	QUANTITY
DN 200	5 PCS		

SPECIFICATION OF MATERIALS

Body	EN JS 1030 (GGG 40)		
Bonnet	EN JS 1030 (GGG 40)		
Wedge	EN JS 1030 (GGG 40)		
Handwheel	EN JL 1040 (GG 25)		
Stem	AISI 420 (STAINLESS STEEL)		
Gasket	EPDM		

TEST CONDITIONS

TEST LIQUID	WATER
BODY TEST	24 BAR
LEAKAGE TEST	18 BAR
TEST STANDART NO	TS EN 12266-1

TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS

C	Mn	Si	P	S	Zn
3,72	0,12	2,45	0,005	0,012	39,41

CONTROL FOR DISPATCH

INSIDE CLEANING	OK
PAINTING&COLOR	BLUE
END COVER	OK
MARKING	OK

DUYAR VANA MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş.
Osmangazi Mh. 2653 Sk. No:7/1 Kıraç-Esenyurt / İST.
Tel: 0212 444 82 62 Fax: 0212 355 07 47
Marmara Kurumlar V.D.: 320 003 9012
Mersis No: 0320003901200011

INSPECTOR / Tamer SOYDAN

QUALITY ASSURANCE MANAGER / Gökhan BAŞMAN

DVF 20-047