



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ  
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ  
ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИДРАУЛИЧКА И ПНЕУМАТИЧКА ИСПИТИВАЊА  
18000 Ниш, ул. А. Медведева бр. 14, тел/факс 018/588-199  
тел. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - руководилац Завода  
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

## ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ Бр. 612-22-254-3/2016

**Назив испитивања:** Испитивање цевне арматуре

Назив производа: Полуспојница са еластичним назубљеним прстеном  
Пречник цеви OD (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90.  
Назив произвођача: "ČERGIĆ" - Буковац  
Називни притисак (bar): PN10  
Материјал: Месинг - CuZn  
Намена: За спајање PE и PVC-цеви у водоводним инсталацијама

**Наручилац:** "ČERGIĆ" д.о.о.- Буковац  
Краља Петра I 68, 21209 Буковац

**Подаци о испитивању:** Извршено испитивање на унутрашњи статички притисак и заптивеност запорног тела према стандарду SRPS EN 1074-1:2009. Арматуре за снабдевање водом - Погодност за употребу и одговарајућа испитивања за верификацију – Део 1: Општи захтеви

**Резултати испитивања:** Наведена арматура, датих називних мера, задовољава испитне притиске без појаве деформација и процуривања.

Резултати испитивања се односе само на испитане узорке. Овај извештај о испитивању се сме умножавати искључиво у целини.

Ниш, 27.12.2016. год.

Руководилац  
Испитивања

  
др Живан Спасић, доцент



Руководилац  
Завода за машинско инжењерство

  
Проф. др Предраг Јанковић