



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИДРАУЛИЧКА И ПНЕУМАТИЧКА ИСПИТИВАЊА
18000 Ниш, ул. А. Медведева бр. 14, тел/факс 018/588-199
тел. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - руководиоца Завода
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ Бр. 612-22-254- 4/2016

Назив испитивања: Испитивање цевне арматуре

Назив производа: Спојница са еластичним назубљеним прстеном
Пречник цеви OD (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90.
Назив произвођача: "ČERGIĆ" - Буковац
Називни притисак (bar): PN10
Материјал: Месинг - CuZn
Намена: За спајање PE и PVC-цеву у водоводним инсталацијама

Наручилац: "ČERGIĆ" д.р.о.- Буковац
Краља Петра I 68, 21209 Буковац

Подаци о испитивању: Извршено испитивање на унутрашњи статички притисак и заптивеност запорног тела према стандарду SRPS EN 1074-1:2009. Арматуре за снабдевање водом - Погодност за употребу и одговарајућа испитивања за верификацију – Део 1: Општи захтеви

Резултати испитивања: Наведена арматура, датих називних мера, задовољава испитне притиске без појаве деформација и процуривања.

Резултати испитивања се односе само на испитане узорке. Овај извештај о испитивању се сме умножавати искључиво у целини.

Ниш, 27.12.2016. год.

Руководилац
Испитивања


др Живан Спасић, доцент



Руководилац
Завода за машинско инжењерство


Проф. др Предраг Јанковић