

A04 A01 ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО Сектор Управување со квалитет A05 Quality management departement	A02 ФАБРИЧКИ ТЕСТ - MILL TEST EN 10204/2.2 ТЕСТ ИЗВЕШТАЈ TEST REPORT N°858	A03 RL: 60LD Rev. 7 11.01.2013 Str.:1
---	---	---

A02 ПОТВРДА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ – EN 10204/2.1 за топло поцинкување согласно EN 10240:1997
DECLARATION OF COMPLIANCE - EN 10204/2.1 for hot dip galvanizing according EN 10240:1997

A06 Купувач - Customer	B09-B011 Димензија - Size	Z04 Информација - Information	
„PVF – TRRADERS” D.O.O Beograd	Ø 21,3 x 2,6	 16 FZC 11 OKTOMVRI AD KUMANOVO 11 Noemvri 87A 1300 Kumanovo - Republic of Macedonia L0026/ S195T / Zn DoP No. FZC31-CPR EN10255:2004 + A1:2007 / EN 10240:1997 Hot dip galvanizing steel pipes in instalation for the the transport/ distribution/storage of water for human consumption	
	B02 Стандард - Standard		EN10255:2004+A1:2007
A07 Договор - Contract N°	B02 Материјал - Material		
Исп.бр. 300319 / 31.03.2017	S195T		
B01 Производ - Product	B14 Антикорозивна заштита - Anticorrosive protection	B08 Количина, пакети - Quantity, bundles	
Поцинкувани цевки со навој и муф – Hot dip galvanized pipes with thread and socket	Топло поцинкувана превлака - Hot dip galvanized coating EN10240:1997 / A.2	2	
		B13 Тежина, кг - Total weight, kg	
D51 Испитен притисок - Test pressure		A10 Транспорт - Transport	
50 / 5 bar / sek		KV 001 EZ / AA 760 KV	

Хемиска анализа - Chemical analysis, %

B07 Шаржа / Лот - Heat / Lot	C71 C	C72 Si	C73 Mn	C74 P	C75 S	C76 Cr	C77 Ni	C78 Al	C79 Cu	C80 Nb	C81 Ti	C82 Mo	C83 V	C84 B	C93 CEV %
353240	6,0	0,8	40	0,7	0,9	1,0	1,0	4,0	2,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0	0,130
141090	6,0	0,8	40	1,1	1,0	1,0	1,0	4,0	1,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0	0,130

Механички испитувања - Mechanical tests

B07 Шаржа / Лот - Heat / Lot	Истегане – Tensile test			Свиткување – Bend test			Сплескување – Flattening test	
	C01 Основен материјал Base material			C50 Полн пресек - 90° - Full section - 90° -			C61 Прстен - Ring	
	C02 Надолжно - Longitudinal			C51 Радиус на трн - Radius of mandrel			C62 0° C62 90°	
	C11 R _{eH} Мпа	C12 R _m Мпа	C13 A %	C51 R= 85 mm				
353240	482	491	23,0	O.K.				
141090	480	487	21,5	O.K.				

Z01 Изјава за усогласеност: Потврдуваме дека материјалот е тестиран во согласност со спецификацијата и договорот.
Statement of conformity: We hereby confirm that the material has been tested in accordance with the specification and contract
Забелешка: Во тек на проектирање и конструкција на инсталации за вода со топло поцинкувани цевки, треба да бидат земени во предвид препораките дадени во Европските Стандарди EN 806 и EN 12502-3.
Note: During the desing and construction of a water installation with hot dip galvanized pipes, the recommendations given in European Standards EN 806 and EN 12502-3 shall be taken into consideration.

Z02 Дата - Date 31.03.2017	A05 Директор на Сектор Управување со квалитет Z02 Quality Control Manager
----------------------------------	--

Томас Глигориевски
Директор на Сектор за
Управување со квалитет