



UNIVERZITET U NIŠU  
INSTITUT ZA MAŠINSTVO MAŠINSKOG FAKULTETA  
LABORATORIJA ZA TERMOTEHNIKU I TERMOENERGETIKU  
Beogradska 14, 18000 Niš, Tel./Fax: (018) 500-699

Na osnovu izvršenih ispitivanja i provere usaglašenosti tehničkih podataka sa dokumentacijom izdaje se:

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. 0904

za

FLEKSIBILNA CREVA SA PANCIR ZAŠTITOM 3/8" i 1/2"

MODEL: 3/8" - 3/8"; 3/8" - 1/2"; 1/2" - 1/2"  
PRIZVOĐAČ: "TEMICO FITTINGS & VALVES  
FACTORY" - KINA  
GODINA PROIZVODNJE: 2003.  
NARUČILAC ISPITIVANJA: "P.V.F. Traders" d.o.o. - BEOGRAD

Na osnovu izvršenih ispitivanja ustanovljeni su sledeći:

### TEHNIČKI PODACI


NAZIVNA VELIČINA	3/8"	1/2"
MAKSIMALNI RADNI PRITISAK		8 bara
MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA		90 °C

Sastavni deo ovog izveštaja o ispitivanju je:

- ♦ stručni nalaz broj 0904/1 koji sadrži podatke o pregledu i ispitivanju,
- ♦ tehnička dokumentacija o proizvodu.

Niš, 23.02.2004. god.

RUKOVODILAC ISPITIVANJA

  
dr Branislav Stojanović, docent

DIREKTOR INSTITUTA ZA MAŠINSTVO

  
dr Mladen M. Stojiljković, van. prof.

