DUYAR

QUALITY CERTIFICATE
EN 10204 / 3.1

REPORT NO	
DATE	*7.04.2023*
CLIENT	*P.V.F.TRADERS D.O.O.- DYV2023000000154*

NAME OF PRODUCT

TYPE OF VALVE	*Wafer Tip Kelebek Vana*
NOMINAL DIAMETER (DN) mm	*DN 080 DN 100*
NOMINAL PRESSURE (PN) bar	*16 BAR*
STANDARD / DESIGN	*TS EN 593*
END CONNECTION	*TS EN 1092-2*
QUANTITY	*60*

Nominal Diameter	QUANTITY	Nominal Diameter	QUANTITY
DN 080	*50 PCS*		
DN 100	*10 PCS*		

SPECIFICATION OF MATERIALS

Body	*ENJS 1030 (GGG40)*	Gasket	*EPDM-NBR*
Disc	*EN JS 1030 (GGG 40) + NICKEL PLATED*	Stem Bearing	*LUBRICATED BRONZE*
Lever	*EN JS 1030 (GGG 40)*		
Top Stem	*AISI 420 (STAINLESS STELL)*		
Bottom Stem	*AISI 420 (STAINLESS STELL)*		
EPDM	*EPDM*		

TEST CONDITIONS

TEST LIQUID	WATER
BODY TEST	24 BAR
LEAKAGE TEST	18 BAR
TEST STANDART NO	TS EN 12266-1

TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS

C	Mn	Si	P	S
3,72	0,12	2,45	0,005	0,012

INSIDE CLEANING	
PAINTING&COLOR	OK
END COVER	BLUE
MARKING	OK

INSPECTOR / Zafer KUVVET **QUALITY ASSURANCE DIRECTOR / Veysel ATILGAN**

DUYAR DYF 20-047

DUYAR VANA MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
OSMANGAZİ MAH.2653 SOK. NO :7 /1 KIRAÇ / ESENYURT / İSTANBUL - TÜRKİYE
TEL: + 90 212 444 82 62 - FAX: + 212 355 07 47
website: www.duyar.com e-mail: info@duyar.com

DUYAR VANA MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş.
Osmangazi Mah. 2653 Sok. No:7 Esenyurt/İSTANBUL
Pbx: 444 82 62 Faks: 0 212 355 07 47
Marmara Kurumlar V.D. : 320 003 9012